

Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 217016773

Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzanej do verejnej kanalizácie:

Dodávateľ:

Sídlo:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spoplatňované obdobie:

od 01.01.2018 do 31.12.2018

Odberateľ (producent): Mesto Poltár

Sídlo: Železničná 489/1, 987 01 Poltár

2018/008

MESTSKÝ ÚRAD POLTÁR	
Dosť dňa: 31. 01. 2018	Príloha číslo:
Podanie číslo:	Skartačný znak a číslo:
Prílohy:	Výdavky:

Identifikácia nehnuteľnosti: zrážkové vody z verejných priestranstiev

Druh povrchu		Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr $Sr = S \cdot \psi$
A	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)	12162	0,90	10 946 m ²
B	Čiastkové priepustné spevnené plochy: (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy, zatravnené strechy.)	3179	0,40	1 272 m ²
C	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: (trávniky, záhrady a pod.)	0	0,05	0 m ²
Súčet redukovaných plôch $\sum Sr$ v m ²				12 218 m ²
Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu Hz v m/rok pre rok 2018				0,6270 m/rok
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta $\sum Sr \cdot Hz$ (m ³ /rok)				7 660 m ³ /rok

V POLTÁR), dňa 1.2.2018

MESTO POLTÁR

Mestský úrad

Železničná 489/1

① 987 01 Poltár

za odberateľa (podpis, pečiatka)
Pavel Gavalec, primátor mesta

V Lučenci, dňa 29.01.2018

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ

PREVÁDZI

LOČNOSŤ

akoi

iosť ③2

974 01/B

YSTRICA

za dodávateľa (podpis, pečiatka)

Ing. Anna Uhorskáiová vedúca

Zákazníckeho centra Lučenec, Rimavská

Sobota, Veľký Krtíš

VYSVETLIVKY K FORMULÁRU

1. V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

a) kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,

b) kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy, napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a zatravnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,

c) kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

Údaje predloží producent.

2. V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.

3. Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

4. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

5. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.

6. Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníčkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradi do kategórie A.